



יום ראשון 12 נובמבר 2017

## הנדון: מכרז 4/17 איטום מגדל רמת יוסף – התייחסות לשאלות הבהרה מס' 2

סעיף 00.04.4, עמוד 90 – יובהר כי מידות הנפח הן המידות המחייבות, בכל מקרה התשלום הינו בהתאם לביצוע בפועל.

יובהר כי תקרת המגדל ישרה.

יובהר כי ריצפת המאגר קונית.

יובהר כי קיים סולם פנימי במגדל, מצבו ותקינותו אינו ידוע.

יובהר כי למבנה קיים חשמל תלת פאזי הניתן לשימוש בלוח חשמל חיצוני ומשני שיסופק ע"י הקבלן.

יובהר כי קיים בגג המאגר מעקה, גובהו אינו ידוע.

יובהר כי לא ידוע על יותר מפתח אחד לכניסת אדם או ציוד, אין מידע בעניין מידות הפתח.

יובהר כי גג המבנה הסמוך הינו מבנה משולב של בטון וגג קל, ככל שהקבלן יפגע בגג זה, יתקן הקבלן את הנזקים על חשבונו.

יובהר כי יש להגיש את כל המסמכים חתומים בהתאם למסמכי המכרז.

יובהר כי לפי סעיף 3.1 הנסיון הנדרש הינו באיטום בכלל ללא ציון חומר איטום ספציפי.

יובהר כי סעיף 3.1 א' ימחק ובמקומו יבוא הסעיף הבא:

"המציע הינו בעל ניסיון קודם, בעבודות איטום מגדלי מים מסוג העבודות נשוא המכרז, עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים ו/או מקורות, ו/או חברות להן מאגרי מי שתיה מאושרים ע"י משרד הבריאות או גוף המאושר שהונפק לו רשיון חוקי של המדינה לספק מי שתיה. לרבות ניסיון באיטום של לפחות 3 בריכות מי שתיה ו/או מאגרי מים ו/או מגדל מים, בנפח מינימאלי של 1,000 קו"ב לפחות, בין השנים 2013 – 2016, בהיקף של לפחות 300,000 ₪ לפרוייקט. לצורך הוכחת ניסיון זה יש לצרף רישיון לאספקת מים של בעל הרישיון וכן אישור מאומת ע"י עורך דין כי המאגר שנאטם הינו המאגר ממנו מסופקים מי השתיה ברישיון."

יובהר כי סעיף 3.1 א', הכוונה לנפח של 1,000 קו"ב לכל מאגר.

יובהר כי מאגר מים במכרז משמעו מאגר מים למי שתיה המאושר לאספקת מי שתיה כדין.

יובהר כי במאגר ישנן מדרגות לוליניות המובילות למאגר.

יובהר כי בשל העשורים הרבים שחלפו מיום בניית המגדל אין נתונים לגבי המשקל שניתן לשאת על גג המגדל.

יובהר כי המציע עצמו חייב לעמוד בכל תנאי הסף המוזכרים בסעיף 3 למסמכי המכרז.



המזמין מאפשר למציע להשתמש בקבלני משנה מטעמו,  
יוער כי ניסיון המציע חייב להתקיים במלואו ניתן להחיל ניסיון של חברה נרכשת ע"י המציע כל עוד  
הישות המשפטית לשניהם משותפת כלומר מספר ח.פ אחיד לשניהם.